

EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
Contrôle sanitaire (articles R 1321-15 à R 1321-25 et R* 1321-21 du Code de la Santé Publique)

Bar-le-Duc, le 30 novembre 2015

MONSIEUR LE MAIRE

Dossier suivi par : S. COUDERT
téléphone : 03 29 76 84 47
Courriel : ARS-LORRAINE-DT55-VSSE@ars.sante.fr

Service des eaux
place Jean Blaise
55120 AUBREVILLE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé le 24/11/2015 à 10h57 par F. MARGOT dans le cadre : CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.

Prélèvement	00076615	
Unité de gestion	AUBREVILLE	
Installation	UDI AUBREVILLE	
Point de surveillance	CONC. AUBREVILLE	Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Localisation exacte	MAIRIE, 8 PLACE JEAN BLAISE, SANITAIRE	
Commune	AUBREVILLE	

Mesures de terrain

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0 qualit.			
Couleur (qualitatif)	0 qualit.			
Odeur (qualitatif)	0 qualit.			
Saveur (qualitatif)	0 qualit.			

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'air	20,0 °C			
Température de l'eau	12,4 °C			25,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH	7,4 unitépH			6,50	9,00
----	-------------	--	--	------	------

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore combiné	<0,05 mg/LCl ₂			
Chlore libre	<0,05 mg/LCl ₂			
Chlore total	0,06 mg/LCl ₂			

Commentaires laboratoire

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE IPL santé environnement durables, MAXEVILLE

Type de l'analyse : D1

Code SISE : 00076615

Référence laboratoire : 15M070082-001

T SISE : 30/11/2015

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

INFORMATION DU PUBLIC : les analyses représentatives de l'eau mise en distribution doivent être affichées dans les 2 jours après réception (art. D 1321-104 du CSP)

Agence Régionale de Santé de Lorraine - 3 Boulevard Joffre - CS 80071 - 54036 NANCY CEDEX - Tél. 03 83 39 79 79 - Fax 03 83 39 29 44 - www.ars.lorraine.sante.fr

Délégation territoriale de la Meuse - 11 rue Jeanne d'Arc CS 50549 - 55013 BAR-LE-DUC Cedex - Tél. 03 29 76 84 01 - Fax 03 29 77 33 90

	Résultats	Limites de qualité		références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CHARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Turbidité néphélobimétrique NFU	0,2 NFU				2,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	680 µS/cm			200,00	1100,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L				0,10
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	9 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	2 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	<1 n/100mL		0		

Conclusion sanitaire - prélèvement n° 00076615

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Préfet,
 le Directeur Général,
 par délégation, la Déléguée Territoriale,
 pour la Déléguée Territoriale,
 le Chef de Service,

Céline PRINS